Sistema de sedimentos · 25 micras

Ficha técnica · Finefilt · FFS-AP811-25





Configuración

Configuración	Portafiltro Big Blue y cartucho de sedimentos
Etapas	Una
Cartucho	Ranurado; 25 micras
Formato del cartucho	4.5 × 10 pulgadas
Función	Retención de tierra, óxidos y partículas suspendidas
Repuesto	FFC-AP811-25

Aplicación y alcance

No elimina cloro, sales disueltas ni dureza y no desinfecta el agua. La micra identifica la variante del cartucho, no una capacidad de tratamiento microbiológico.

Instalación y mantenimiento

Agua fría. Compruebe presión y temperatura admisibles del portafiltro recibido antes de presurizar. El formato del cartucho no indica medidas totales ni diámetro de conexión. Mida la unidad real y deje espacio para retirar los vasos.

Cierre el suministro y despresurice antes de abrir. Mantenga las tuberías apoyadas y revise fugas después de cada mantenimiento. Sustituya los cartuchos según su estado, condiciones del agua y sus instrucciones; conserve los portafiltros si están íntegros.

Repuesto y compra

Finefilt – Cartucho Ranurado de Sedimentos Jumbo 4.5×10 – 25 micras · FFC-AP811-25
Comprar recambio correspondiente

Ver sistema FFS-AP811-25 · Manual individual

soporte@teknespure.mx · ventas@teknespure.mx

Manual individual y Woo 7168/7170. Antecedente 3M del cartucho conservado, sin trasladar límites de un portafiltro ajeno. Edición documental; publicación externa por separado.